

AG TRANSPORT S.R.O. sídlo společnosti : Průmyslová 1141686 01 Uherské Hradiště
Spisová značka: C 43967 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: AG TRANSPORT, s.r.o. Sídlo: Uherské Hradiště, Průmyslová 1141,
PSČ 68601 identifikační číslo: 26898161 Právní forma: Společnost s r.o.
Požární řád -

AG TRANSPORT S.R.O.
Sídlo společnosti :
Průmyslová 1141
686 01 Uherské Hradiště
kraj : Zlínský kraj



**POŽÁRNÍ ŘÁD
PRO SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S HK, MOTOROVÝMI A
MAZACÍMI OLEJI**

Zpracoval : F. Frýza -Odbornou způsobilost, vydalo MV ČR pod.číslem Š- 20/95 XII. 1996 <i>F. Frýza</i>	Schválil : <i>[Signature]</i>	Odpovídá: <i>[Signature]</i> vedoucí pracoviště
Datum: březen 2013 Revize 1.února 2017		

Přílohou požárního řádu je přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Preventivní požární hlídka není ustavena.

a) stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti,

01 Úvod: Příruční sklad HK určený pro manipulaci a skladování motorových olejů. Tvoří samostatný požárně oddělený úsek v provozu autodílen. Vymezující konstrukce jsou nehořlavé s požadovanou požární odolností. Vstup do skladu vymezují požární dveře. Odvětrání skladu je přirozené. Havarijní jímka skladu je nepropustná bez odtokové k zachycení případných úniků skladovaných olejů. Oleje pro servis autodopravy a znečištěné oleje jsou skladovány v přepravních obalech.

b) požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření,

oleje vždy podle požadavku přepravce:
převodové, mazací, hydraulické apod.
oleje jsou IV třídy nebezpečnosti

PŘEVODOVÝ OLEJ

Bod vzplanutí: 195 °C Bod hoření : 225 °C
Teplota vznícení: 310 °C Třída požárního nebezpečí: IV. třída
požární nebezpečnosti
Hustota při 20° C: 880 kg.m⁻³
Výhřevnost : 42 000 kJ.kg⁻¹

skladované převodové, hydraulické a motorové oleje jsou HK IV. třídy nebezpečnosti

AG TRANSPORT S.R.O. sídlo společnosti : Průmyslová 1141686 01 Uherské Hradiště

Spisová značka: C 43967 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma: AG TRANSPORT, s.r.o. sídlo: Uherské Hradiště, Průmyslová 1141,

PSČ 68601 identifikační číslo: 26898161 Právní forma: Společnost s r.o.

Požární řád -

V případně skladování znečištěných HK v množství do 200 l jsou tyto považovány za HK I. třídy nebezpečnosti

b) nejvýše přípustné množství látek uvedených v písmenu b), které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti.

- oleje v množství do 2 000 l: převodové, mazací, hydraulické
zařazení HK IV. třídy nebezpečnosti
- Znečištěné oleje do 200 l

d) stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem.

-

1. Skladování olejů, hořlavých kapalin a manipulaci s nimi je považována za činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. Provoz skladu olejů je označen výstražnými požární bezpečnostními tabulkami.

Ve vymezeném prostoru skladu olejů a v jeho okolí je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným plamenem. Pracovníci skladu musí být poučeni o požárně technických vlastnostech skladovaných HK a olejů (I-IV. třídy nebezpečnosti) a o způsoby zabránění rozlití olejů mimo havarijní jímky skladu.

2. Všechny přepravní obaly v nichž se hořlavé kapaliny skladují musí být opatřeny nápisem upozorňujícím na jejich obsah s udáním třídy nebezpečnosti kapaliny. Obaly hořlavých kapalin poškozené nebo s netěsnícím uzávěrem musí být okamžitě vyřazeny z používání a jejich obsah přečerpán do vyhovujícího obalu. Těsnost uzávěrů a obalů s hořlavými kapalinami musí být zaručena i při běžných provozních podmínkách tj. manipulaci s nimi. Veškeré úkapy a úniky hořlavých kapalin musí být ihned likvidovány absorpčními nehořlavými materiály (písek, vapex apod.) nasáklé hořlavou kapalinou, musí být neprodleně uloženy do nehořlavých nádob opatřených víkem a odvázen na určené místo.

- Celková skladovací výška při volném skladování obalů je povolena nejvýše 2 m, pokud není stanoveno výrobcem obalů jinak.
- Při skladování HK nesmí dojít k rozlití HK mimo záchytné a havarijní jímku skladu.
- Při náhodném úniku HK musí být zabráněno ke kontaktu s potenciálním iniciačním zdrojem
- Při náhodném úniku HK musí být zabráněno ke kontaktu s jinými hořlavými látkami nebo hoření podporujícími látkami nebo s látkami, při jejichž kontaktu s HK dochází k vývinu tepla tj. potenciálního zdroje zapálení nebo vznícení
- U vstupů a výstupů z prostoru s výskytem HK (včetně prostorů pro úplné otevření křídel dveří nesmí být umístěny žádné hořlavé kapaliny ani jiné předměty. Veškeré předměty se umísťují tak, aby při jejich sesunutí (zřícení, odvalení) apod. nedošlo k omezení možností úniku vstupů a výstupů z provozu skladu olejů.
- Ve skladu olejů se nesmí současně skladovat jiné látky a výrobky, které přímo nesouvisejí s provozem skladu a mohly by:
 - iniciovat vznik požáru, šířit požár nebo urychlit šíření požáru, ztížit evakuaci osob nebo požární zásah

3. Přepravní obaly s HK, oleji musí být skladovány vždy zátkou nahoře, musí být zajištěny proti pádu, převržení. Nádob musí být okamžitě po výdeji, uzavřeny. Prázdné přepravní obaly od HK musí být označeny tabulkou : Prázdné obaly.

4. Zřizování prozatímních elektrických zařízení je ve skladu olejů, HK zakázáno!

AG TRANSPORT S.R.O. Sídlo společnosti : Průmyslová 1141686 01 Uherské Hradiště
Spisová značka: C 43967 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: AG TRANSPORT, s.r.o. Sídlo: Uherské Hradiště, Průmyslová 1141,
PSČ 68601 Identifikační číslo: 26898161 Právní forma: společnost s r.o.

Požární řád -

Ve skladech s přepravními obaly včetně kontejnerů uvnitř objektu musí vzdálenost mezi přepravním obalem od svítidel umístěných na stropě nebo stěně, nejméně 0,8 m. Svítidla musí být chráněny proti poškození kryty, ochrannými mřížkami, koši.

5. Únikové cesty ze skladu olejů musí být vždy volné a musí být zajištěn trvalý přístup k prostředkům požární ochrany (hasicí přístroje,) zejména nesprávným uskladněním materiálu (minimální vzdálenost od zařízení je 800 mm). Ve skladu a v blízkém okolí je zakázáno svévolné přemísťování hasicích přístrojů.

6.

V provozu skladu olejů je zakázáno zřizování provizorií na elektrických rozvodech, zařízení a el. osvětlení. Osvětlovací tělesa žárovková i výbojková musí být opatřena ochrannými kryty. Elektrické rozvaděče musí být označeny bezpečnostními tabulkami „Hlavní vypínač elektrického proudu“, „Nehas vodou ani pěnovými přístroji. Opravy, údržbu a revize el. zařízení v předepsaných termínech může provádět pouze odborně kvalifikovaný zaměstnanec.

e)

vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušování a ukončení činnosti,

Do vymezeného uzavřeného skladu olejů mohou vstupovat pouze určené zaměstnanci skladu, kteří jsou prokazatelně seznámeni požární bezpečnostními charakteristikami skladovaným olejů a skladovaných HK, se způsobem skladování HK a manipulace s nimi.

Zaměstnanci skladu olejů absolvují předepsané školení o PO pro zaměstnance a jsou povinni plnit stanovené podmínky požární bezpečnosti uvedené v požárním řádu.

Při činnostech se zvýšeným nebezpečím požáru, práce otevřeným ohněm nebo svařování v blízkosti skladu HK je možné pouze po vystavení písemný příkaz k prováděným pracím a po zajištění opatření k zabránění vzniku požáru.

f)

stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest,

Z vymezeného uzavřeného skladu olejů musí být zajištěn bezpečný únik, přímo do volného prostoru, mimo požárně nebezpečný prostor skladu HK .

Vedoucí skladu

AG TRANSPORT S.R.O. Sídlo společnosti : Průmyslová 1141686 01 Uherské Hradiště
Spisová značka: C 43967 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: AG TRANSPORT, s.r.o. Sídlo: Uherské Hradiště, Průmyslová 1141,
PSČ 68601 Identifikační číslo: 26898161 Právní forma: Společnost s r.o.
Požární řád -

Příloha k požárnímu řádu :

PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK ÚSEKU

Vstupní dveře do skladu olejů:

- Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm
- Nebezpečí požáru

Ve skladu olejů:

- Skladované HK jsou označeny druhem a třídou nebezpečností
- znečištěné obaly
- Prázdné obaly

**PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ**

požární uzávěr EW 15 DP1 C se samouzavírečem

Přenosný hasicí přístroj - PG 6