

AG transport s.r.o. SÍDLO SPOLEČNOSTI : PRŮMYSLOVÁ 1141686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Spisová značka: C 43967 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: AG TRANSPORT, s.r.o. Sídlo: Uherské Hradiště, Průmyslová 1141,
PSČ 68601 Identifikační číslo: 26898161 Právní forma: Společnost s r.o.
Požární řád - Benčalory

**ZHODNOCENÍ A ZAŘAZENÍ PROVOZOVANÝCH ČINNOSTÍ V PROVOZU OPRAVÁRENSKÉ
AUTODÍLNY, AUTODOPRAVY PODLE MÍRY POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ**



Místo, kde je činnost provozována:

**AG TRANSPORT S.R.O. – UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště**



Zpracoval :	Prohlášení :
<i>F. Fryza</i> F. Fryza - Požární bezpečnost staveb, Organizační činnost v oblasti požární ochrany Odbornou způsobilost, vydalo MV ČR pod.číslem 5-20/95 XII. 1996 e-mail FFryza @ seznam. cz revize: 18.01.2012 revize 11.11.2017 <i>Revize v12. kontrola - požární řád</i>	Prohlašuji, že činnosti provozované v opravárenské dílně společnosti, v provozu autodílny, jsou činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí jiné činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím se zde neprovozují. AG TRANSPORT S.R.O. – UHERSKÉ HRADIŠTĚ <i>[Signature]</i>

Revize 01.2022



AG transport s.r.o. SÍDLA SPOLEČNOSTI : PRŮMYSLOVÁ 1141686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Spisová značka: C 43967 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: AG TRANSPORT, s.r.o. Sídlo: Uherské Hradiště, Průmyslová 1141,
PSČ 68601 Identifikační číslo: 26898161 Právní forma: Společnost s r.o.
Požární řád - Benčalory

AG TRANSPORT S.R.O. – UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště

ZHODNOCENÍ PROVOZU OPRAVÁRENSKÉ DÍLNY AUTODOPRAVY, PODLE MÍRY POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ

dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.)

Identifikace:

1. Druh provozované činnosti:

Provoz opravárenské dílny, autodopravy,

2) Místo, kde je činnost provozována:

AG TRANSPORT S.R.O. – UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště

ZAČLENĚNÍ

do kategorie činností bez činností se zvýšeným požárním nebezpečím

dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky MV o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru č. 246/2001 Sb.

3) Druh provozované činnosti:

opravárenská dílna autodopravy je umístěna do jednopodlažního objektu v areálu společnosti v průmyslové části v Uherském Hradišti.
Posuzovaný provoz není výrobním provozem.

Počet zaměstnanců: 3 – 5

Dílnská, opravárenská činnost autodopravy

dle přílohy 2 vyh. MV 246/2001 Sb. položka 9.4 b) auto-moto dílny pn = 40 kg/m²

skladování náhradních dílů

dle přílohy 2 vyh. MV 246/2001 Sb.

položka 10.4. sklad náhradních dílů např. demontovaných, dílů, sklad autopříslušenství pn 55 kg/m²

opravárenská dílna autodopravy je umístěna v jednopodlažním objektu, který tvoří jeden požární úsek.

Přítomnost tlakových lahví:

1 ks autogenní souprava

1 ks acetylén 40 l

1 ks kyslík 40 l

Závěr: v provozu autodílen se skladují v množství vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny o množství menším než 90 l při nichž se v nádobách (lahvích) se součtem vnitřních objemů těchto nádob umístěných v jednom prostoru v případě nádob s celkovým množstvím možných náplní nepřevyšujícím množstvím než 90 l

skladované HK:

AG transport s.r.o. SÍDLO SPOLEČNOSTI : PRŮMYSLOVÁ 1141686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Spisová značka: C 43967 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: AG TRANSPORT, s.r.o. Sídlo: Uherské Hradiště, Průmyslová 1141,
PSČ 68601 Identifikační číslo: 26898161 Právní forma: Společnost s r.o.
Požární řád - Benčalory

Motorový a převodový olej se skladují v množství větším než 200 l (HK A IV třídy nebezpečností) ve skladu olejů viz. Samostatné zhodnocení

4) Údaje o provozované činnosti:

V posuzovaném provozu se provádí údržbářské a opravářské opravy motorových vozidel.

V prostoru se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v nádobách (lahvích), se součtem vnitřních objemů těchto nádob menším než 100 litrů

Acetylen [40 L]

Kyslík [40 L]

Celkové množství = 80 Litrů

Oprávérenská činnost v pneuservisu.

Dílňa pneuservisu je umístěny v jednopodlažním podlažním objektu společnosti

dílenská a oprávérenská činnost v pneuservisu

dle přílohy 2 vyh. MV 246/2001 Sb. položka 9.4 b) auto-moto dílny pn 40 kg/m2

Vzhledem k tomu, že oprávérenský provoz a provoz pneuservisu nejsou výrobními provozy, hodnocená činnosti nelze zařadit do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), /dále jen zákon/, § 4 odst. 2 nebo s vysokým požárním nebezpečím podle zákona, § 4 odst. 3,

Činnosti hodnocených provozů se zařazují do kategorie:

bez zvýšeného požárního nebezpečí

podle zákona o PO, § 4 odst. 1 písm. a.

AG TRANSPORT S.R.O. – UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Vypracoval, revize dne: 7. ledna 2012

František Frýza

Číslo osvědčení o odborné způsobilosti: Š-OZO-20/1995

Kategorizace provozu bez zvýšeného požárního nebezpečí je určena pro oprávérenskou dílnou společností s autodopravou, a platí po celou dobu trvání stávající činnosti nebo do provedení kontroly platnosti tohoto dokumentu podle ustanovení § 40, odst. 4 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Jednotlivé druhy dokumentace požární ochrany, které budou vedeny stanoví TPO nebo OZO na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti

Dokumentace PO u činností bez zvýšeného požárního nebezpečí:

Dokumentaci požární ochrany tvoří:

a) Požární kniha

b) Dokumentace o školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v PO (tato povinnost je stanovena zákoníkem práce)

c) Požárně poplachové směrnice - Důležitá telefonní čísla (čísla tísňového

AG transport s.r.o. SÍDLA SPOLEČNOSTI : PRŮMYSLOVÁ 1141686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Spisová značka: C 43967 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: AG TRANSPORT, s.r.o. Sídlo: Uherské Hradiště, Průmyslová 1141,
PSČ 68601 Identifikační číslo: 26898161 Právní forma: Společnost s r.o.
Požární řád - Benčalory

volání)

d) Doklady o kontrolách provozuschopnosti věcných prostředků PO (hasicí přístroje) a požárně bezpečnostních zařízení (požární dveře apod.)

Předpisy PO nestanovují zpracovat doklad o začlenění u činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, avšak z praxe je možno tuto věc doporučit, protože se nejedná o rozpor s předpisy požární ochrany. V tomto dokladu je vhodné zdůvodnit proč není kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí začleněna do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím, případně s vysokým požárním nebezpečím.